

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL2/1021/2015

Lokalita: **Košállov**

Číslo vzorku: **LL2/1021/2015**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **17.8.2015, Veronika Jónová 01/ASPK/2015**

Vzorek zkoušen: **18.8.2015 - 25.8.2015**

Vzorek převzal(a): **17.8.2015, Jan Nečásek**

Druh kameniva: **Přírodní kamenivo**


Frakce kameniva: **Nestandard**

Poznámka: roční zkouška 2015

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
90	85
63	60
45	44
31,5	23
22,4	10
16	5
8	3
4	2
2	2
1	1
0,5	1
0,063	0,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1,4
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	0,5

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

12.8.2015 Zpracoval(a) **Lucie Durcová**

12.8.2015 Schválil(a) **Lucie Durcová**